



K P S W

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

ul. Lwówecka 18; 58 – 503 Jelenia Góra
tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65 fax +48 75 645 33 10
www.kpswjg.pl

Jelenia Góra 24.05.2017r.

DAT-2601-10-27/17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na **wykonanie przeglądu i konserwację zasilacza UPS SENTRY ST15** zainstalowanego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18.

W zakres prac wchodzi wykonanie następujących czynności:

1) przegląd (sprawdzenie poprawności pracy urządzenia) oraz konserwacja, czyli wykonanie następujących czynności:

- analiza historii zdarzeń,
- czyszczenie urządzenia,
- sprawdzenie stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika (pomiar rezystancji wewnętrznej),
- sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy,
- sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania,
- uaktualnienie firmware,
- test poprawnej pracy urządzenia,
- sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy,
- kontrola poprawności pracy urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych,
- kontrola warunków pracy urządzenia,
- w przypadku wykrycia usterek wymagających wymiany baterii lub podzespołów urządzenia informację taką należy ująć w protokole serwisu i przedstawić również ofertę na wymianę uszkodzonych elementów,

2) wymiana następujących części w trakcie konserwacji:

- kompletu akumulatorów (48 sztuk) Europower EP 7,2 – 12 (model identyczny jak obecnie zastosowany).

Miejsce realizacji usługi: **Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, Biblioteka.**

Termin realizacji - do 4 tygodni od dnia otrzymania zlecenia.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej mailem na adres joanna.szando@kpswjg.pl, lub pocztą na adres Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra **do dnia 30.05.2017r. do godz. 14:00.**

K A N C L E R Z


mgr Grażyna Malczuk